

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, улица Дарвина, д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ржевскому, Зубцовскому,
Старицкому и Оленинскому районам Тверской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Ржев, ул. Калинина д. 57а (48232) 2-05-26, ogpnrzhev@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14 / 1 / 19

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

юридическому лицу: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЕСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ в лице Директора МОУ Есинской СОШ Ржевского района Тверской
области Попковой О.А.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения Главного государственного инспектора по Ржевскому, Зубцовскому,
Старицкому и Оленинскому районам Тверской области по пожарному надзору Крылова С.К.

(наименование органа ГПН)

№ 14 от "31" января 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период

"02" 03 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч

"07" 03 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

проведена плановая проверка

Крыловым Вадимом Николаевичем, государственным инспектором Ржевского, Зубцовского,
Старицкого и Оленинского районов по пожарному надзору, старшим инспектором ОНД и ПР по
Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и Оленинскому районам

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЕСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», п. Есинка, д. 9

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ Есинской СОШ Ржевского района Тверской области Попковой
Ольгой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Нарушение: Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях кладовой (раздевалка спортзал) Мероприятие по устранению: Смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию в помещениях кладовой (раздевалка спортзал)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г., далее ППР: «При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных	До 15.08. 2017г. включительно	о

	документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий», ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее ФЗ 123, т. 3 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утв. Приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. № 315, далее НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденный Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 года, далее СП 5.13130.2009	
2. Нарушение: В системах противопожарной защиты соединительные линии выполнены кабелями, не обеспечивающими их функционирование при пожаре в течение времени, необходимого для эвакуации Мероприятие по устранению: В системах противопожарной защиты соединительные линии выполнить кабелями, обеспечивающими их функционирование при пожаре в течение времени, необходимого для эвакуации	п. 61 ППР; п. 2 ст. 51, ст. 82, п. 7 ст. 84 ФЗ 123; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009: «Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем пожарной автоматики должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки. Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их прокладки»	До 15.08. 2017г. включительно
3. Нарушение: В спортивном зале пожарные извещатели не защищены от механических повреждений Мероприятие по устранению: В спортивном зале пожарные извещатели защитить от механических повреждений	п. 61 ППР; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009: «В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания»	До 15.08. 2017г. включительно
4. Нарушение: Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в коридоре перед медицинским кабинетом Мероприятие по устранению: Смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию в коридоре перед медицинским кабинетом	п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009	До 15.08. 2017г. включительно
5. Нарушение: Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в коридоре перед лаборантской химии Мероприятие по устранению: Смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию в коридоре перед лаборантской химии	п. 61 ППР, ч. 2 ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ 123, т. 3 НПБ 110-03, т. АЗ СП 5.13130.2009	До 15.08. 2017г. включительно
6. Нарушение: Помещение кухни оборудовано дымовым и тепловым пожарным извещателями Мероприятие по устранению: Помещение кухни оборудовать тепловыми пожарными извещателями	п. 61 ППР, п. 13.1 СП 5.13130.2009	До 15.08. 2017г. включительно

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 3 квартале 2017 г

Государственный инспектор Ржевского, Зубцовского, Старицкого и Оленинского районов по пожарному надзору, старший инспектор ОНД и ПР по Ржевскому, Зубцовскому, Старицкому и Оленинскому районам Крылов В.Н.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 07 " марта 20 17 г.


(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

" 10 " июля 2017 г.

Директор МОУ Есинская СОШ
Ржевского района Тверской области
Попкова Ольга Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.